

Wyszki 20.09.2019 r.

IGK.271.4.2018

WYKONAWCY

Dot. zadania:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach”

Zamawiający, Gmina Wyszki na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dn. 19.09.2019 r. Poniżej treści zapytań i odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

Ze względu na niejednoznaczny opis parametrów paneli PV proszę wskazać zakres parametrów paneli PV w formacie od do (np: od -0,002% do -0,005% lub od+0,05 do +0,07 itp).

Odp. Zamawiający informuje, że w celu dopuszczenia szerszej gamy produktów dostępnych aktualnie na rynku, zostały określone jedynie wymagania minimalne, które muszą spełniać panele fotowoltaiczne, bez podania ograniczenia „od góry”.

Zapytanie nr 2:

Czy można zastosować panele wyższej mocy niż w projekcie, a zarazem zmniejszyć ilość paneli i obciążenie dachu zachowując całkowitą moc instalacji na poziomie równym lub wyższym 17,4kWp?(np: 57paneli o mocy 17,67kWp)

Odp. Zgodnie z informacją zawartą w SIWZ dopuszcza się zastosowanie paneli o mocy nie mniejszej niż 290 W, bez ograniczenia dopuszczalnej maksymalnej wartości mocy pojedynczego panelu, przy zachowaniu łącznej mocy elektrowni na poziomie około 17,4 kWp. Nie wyrażamy zgody na zmianę ilości paneli.

Zapytanie nr 3:

Czy można zoptymalizować/zmienić ustawienie paneli w celu poprawy/zwiększenia wydajności instalacji?

Odp. Brak szczegółowego określenia, na czym miałyby polegać optymalizacja ustawienia paneli. Dopuszcza się zmianę kąta nachylenia paneli (w celu zoptymalizowania kąta ich pracy) pod warunkiem nieosłabienia wytrzymałości i szczelności konstrukcji dachowej. Zmiany ustawienia nie mogą również zwiększać stopnia zacienienia poszczególnych paneli fotowoltaicznych.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

z up. WÓJTA
mgr Tadeusz Wielanowski
ZASTĘPCA WÓJTY