

WYKONAWCY

Dotyczy zadania:

„Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej Pulsze-Mieszuki.”

Zamawiający – Gmina Wyszki zgodnie z art. 284 ust. 4 nie obowiązku udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego dnia 12.04.2022 r. Poniżej treści pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1

Dotyczy pozycji nr 15 na formularzu cenowym

Króciec żeliwny dwukołnierzowy $\varnothing 80$ – Proszę o podanie długości króćca.

Odp. Zamawiający informuje, że długość króćca wynosi 30 cm.

Pytanie 2

Dotyczy pozycji nr 14 na formularzu cenowym

Kształtki kołnierzowe żeliwne $\varnothing 100$ - Proszę o podanie jaka konkretnie ma to być kształtka.

Odp. Zamawiający informuje, że pozycja 14 w formularzu ofertowym ulega wykreśleniu.

Pytanie 3

Dotyczy pozycji nr 17 na formularzu cenowym.

Rura PE $\varnothing 100$ wodociągowa 110x6.6mm - Czy rura ma być w kłębach czy w sztangach L-12m?

Odp. Zamawiający informuje, iż rura PE $\varnothing 110$ x6.6mm w technologii na zgrzew doczołowy może być dostarczona w sztangach L-12m lub w kłębach 50m. Zamawiający pozostawia wybór Wykonawcy.

Pytanie 4

Dotyczy pozycji nr 18 na formularzu cenowym.

Rura PE $\varnothing 32$ wodociągowa – Czy rura może być w typie PEHD100 SDR17?

Odp. Zamawiający dopuszcza ten typ rury.

Pytanie 5

Dotyczy pozycji nr 19 na formularzu cenowym.

Skrzynka uliczna wodociągowa – Proszę o informację czy ma to być skrzynka „mała” czy „duża” 150?

Odp. Zamawiający informuje, że skrzynka ma być „mała” 100.

Pytanie 6

Dotyczy pozycji nr 21 na formularzu cenowym.

Króciec kołnierkowy \emptyset 110 – Proszę o informacje czy chodzi o króciec typu FW, jednokołnierkowy + bosy koniec \emptyset 110?

Odp. Zamawiający potwierdza, że chodzi o w/w króciec.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 20.04 2022 do godziny 10:00.

/-/ Wójt Gminy Wyszki

Mariusz Korzeniewski