

Wyszki dnia 23.05.2024 r.

Gmina Wyszki
ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego IGK.271.1.2024 na: „Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jej utrzymania- budynek terapeutyczno-edukacyjny”.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605), zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1. Proszę o udostępnienie przekroju kotłowni z naniesionym kominem lub o podanie wysokości zaprojektowanego komina. Jest to niezbędne to sporządzenia odpowiedniej kalkulacji.

Odpowiedź. W budynku nie zaprojektowano kotłowni oraz komina gdyż źródłem ciepła dla pomieszczeń ogrzewanych jest pompa ciepła, która nie wymaga takich urządzeń.

Pytanie 2. Proszę o podanie pojemności zaprojektowanego naczynia wzbiorczego.

Odpowiedź. Naczynie wzbiorcze wchodzi w niezbędny osprzęt pomp ciepła, stąd w celu jego doboru wskazanym jest o zwrócenie się do producenta pomp ciepła.

Pytanie 3. Proszę o podanie średnicy oraz ciśnienia zaprojektowanego zaworu bezpieczeństwa.

Odpowiedź. Zawór bezpieczeństwa wchodzi w niezbędny osprzęt pomp ciepła, stąd w celu jego doboru wskazanym jest o zwrócenie się do producenta pomp ciepła.

Pytanie 4. Proszę o sprecyzowanie typu zaprojektowanej pompy ciepła – opis wskazuje na pompę powietrze-woda ze zintegrowanym zasobnikiem cwu o pojemności 185 l, dostawca urządzeń stwierdza, że na schemacie kotłowni jest pompa gruntowa z oddzielnym zasobnikiem. W odpowiedziach na pytania mamy też podaną inną pojemność zasobnika - 1000 l.

Odpowiedź. W projekcie zaprojektowano pompę ciepła powietrze - woda z wbudowanym zasobnikiem. Omyłkowo dołączono nie ten schemat. W projekcie wskazano przykładową pompę ciepła aroTHERM. Zaleca się w celu właściwego wykonania wyceny o zwrócenie się do producenta w celu kompleksowego rozwiązania kotłowni.

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

/-/ Wójt Gminy Wyszki

Mariusz Korzeniewski