

Wyszki dnia 27.05.2024 r.

Gmina Wyszki
ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego IGK.271.1.2024 na: „Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jej utrzymania- budynek terapeutyczno-edukacyjny”.

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605), zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1. Na jakich wspornikach należy mocować drut odgromowy na dachu?

Odpowiedź. Należy zastosować dedykowane uchwyty instalacji odgromowej dla dachów krytych płytą warstwową dachową z rdzeniem poliuretanowym. Zgodnie z projektem dach zostanie pokryty płytą z rdzeniem PIR.

Pytanie 2. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź. Na działce inwestycyjnej nie ma drzew, więc Zamawiający nie posiada takiego zezwolenia.

Pytanie 3. Czy Projekt był uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż?

Odpowiedź. Tak projekt był uzgodniony z Rzeczoznawcą do spraw p.pož.

Pytanie 4. Czy istnieje możliwość zmiany konstrukcji stalowej wykonania hali na inny lekki system stalowy po wykonaniu i dostarczeniu obliczeń konstrukcyjnych?

Odpowiedź. Nie jest możliwe zastąpienie projektowanej konstrukcji stalowej na inny lekki system stalowy. Rozwiązania konstrukcji stalowej wg. załączonego projektu szczegółowego.

Pytanie 5. Czy na terenie objętym budową istnieją obiekty do rozbiórki?

Odpowiedź. Na terenie planowanej inwestycji do rozbiórki jest ogrodzenie oraz budynek „stróżówki” o konstrukcji drewnianej.

Pytanie 6. Prosimy o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych należnych Zamawiającego do poziomu 10 % kwoty ofertowej.

Odpowiedź. Zamawiający pozostawia wysokość kar na pierwotnym poziomie, przewidując iż współpraca z Wykonawcą nie będzie wymagała nałożenia kar.

Pytanie 7. W związku z faktem, iż termin składania ofert przypada na tydzień z długim weekendem przez co wielu pracowników będzie przebywało na urloпах wypoczynkowych, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.06.2024r do godz.10:00.

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie art. 284 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 03.06.2024 do godz. 10:00.

/-/ Wójt Gminy Wyszki

Mariusz Korzeniewski